

Version 5.0.5 - Build 1217

Release Datum: 17. April 2015

KNX Association cvba
De Kleetlaan 5 bus 11
B-1831 Brussels-Diegem
Belgium

Tel.: +32 (0) 2 775 85 90
Fax: +32 (0) 2 675 50 28

info@knx.org
www.knx.org

1. Was ist neu?

Neue Funktionen

-

Verbesserungen

- Assoziationen direkt an der Gruppenadresse entfernen ist nun möglich
- Nicht eindeutige Meldung beim Schließen des Monitor verbessert
- Öffnen des Kontextmenüs in der Listenansicht bei Linien nun möglich
- Speichernutzung verbessert, Einfügen von > 100 Geräten aus dem Online Katalog führt nicht mehr zu einem „Out of Memory“ (Grenze bei > 2...3 x 1000 Geräten)

2. Was ist zu beachten?

- N/A

3. Gelöste Probleme

- Automatischen Scrollen vom Monitor wenn Ansicht in letzter Zeile steht immer aktiv
- Sortierung nach Quell/ Zieladresse im Monitor nun korrekt
- Kopieren innerhalb der Detailansicht kopiert nun in korrekter Reihenfolge
- Scrollen im „Verbindungsmanager“ bei sehr vielen Verbindungen nun möglich
- Import von Gruppenadressen übernimmt nun GA Beschreibungen korrekt (aktualisiert diese)
- ETS Crash wenn bei bestimmten Produkten die Parameterseite gewechselt wird
- Aktivieren/ Deaktivieren der ETS App „Online Katalog“ zeigt nun immer sofort nach Aktivierung die korrekten Katalogdaten
- ETS Ausnahmefehler wird abgefangen, wenn eine Serveradresse bei IP Verbindungen nicht „aufgelöst“ werden kann zur Laufzeit
- Komplettes Laden einer gesamten Linie im ETS Projekt nun möglich
- Behandlung / Übernahme von speziellen Zeichen im Projektpasswort (z.B. „;“) gelöst
- Weiteres Einfügen von (speziellen) Geräten nach Schließen/ (wieder) Öffnen eine Projektes funktioniert nun
- Im Kompatibilitätsmodus deaktivierte ETS App konnte in diesem Modus nicht wieder aktiviert werden, Problem ist gelöst
- Löschen von „Gruppenbereichen“ bei freier GA Adressierung nun mit korrektem Dialog möglich
- Änderungen an GA's innerhalb eines Projektes sowie bei projektübergreifendem Kopieren (GA wird über Koppler geleitet) sowie Verschieben von Mittegruppen führen nun zum korrekten „Rücksetzen“ der Flags am Koppler
- Deaktivierung der ETS App „Projektverfolgung“ aus ETS4 Projekten in der ETS5 nun mit dem Passwort korrekt möglich

- Anlegen von GA's in der freien GA Struktur mit hexadezimaler Anzeige sowie führendem „\$“ korrigiert
- Reihenfolge des Downloads von Geräten in einer Linie nun korrekt (kleine IA → große IA)
- Löschen der Historie in der Navigationsleiste bei Operation „Geräte Vergleich“ nun möglich
- Filtern von – im Projekt - ungültigen, aber eingebbaren Werten in den „Dynamischen Ordnern“ führt nicht mehr zu einer ETS Ausnahme
- Diverse Übersetzungsfehler korrigiert
- Diverse Aktualisierungsprobleme bei der Anzeige korrigiert
- Löschen von „Dynamischen Ordnern“ in der Detailansicht nun möglich
- Anzeige von Daten der ETS App „Projektverfolgung“ nach Projektexport/- Import nun korrekt
- Doppelte Vergabe einer PL Domain Adresse wird nun verhindert
- Funktionsumfang im Kontextmenü immer vollständig vorhanden je nach Aufrufort
- Kontextmenü kann auch auf „leeren“ Flächen aufgerufen werden
- Rückfrage/ Dialog beim „Wiederherstellen“ der Standard Parameter von Geräten wenn dabei aktive GO → GA Verbindungen verloren gehen würden.

4. Download

- Neue Installationen (Setup): Über [MyKNX](#) und anschließendes ETS Online Update.
- Existierende Installationen: Über das ETS Online Update.