

Version 5.5.0 - Build 551

Release Datum: 12. April 2016

KNX Association cvba
De Kleetlaan 5 bus 11
B-1831 Brussels-Diegem
Belgium

Tel.: +32 (0) 2 775 85 90
Fax: +32 (0) 2 675 50 28

info@knx.org
www.knx.org

1. Was ist neu?

Neue Funktionen

1. Integration von KNX IP Secure und KNX Data Secure in der ETS, die verschiedenen Ausprägungen bei KNX Secure sowie die zugehörigen Verfahren/ Einstellungen sind im Detail in der ETS5 Hilfe beschrieben.
2. Einführung von Wiederherstellungspunkten zur automatischen Sicherung der Projektarbeit bei Schließen des ETS Projektes

Verbesserungen

1. Ein Software Update der ETS5 ist nun auch im ETS DEMO Modus möglich
2. Verbesserung der Integritätsprüfung von Projekten beim Speichern während der Projektbearbeitung
3. Verbesserte Fenster Panel Behandlung bei Ansicht von verschiedenen Inhalten ein und desselben Projektes (Stichwort „Fullscreen“ Monitor trotz mehrfacher Panels in einem Fenster)
4. Optimierung des „ETS“ Übersichtsbildschirm bei lokalen/ archivierten Projekten
5. Optimierung Parameterdialog hinsichtlich Platz, Darstellung von mehr Parametern
6. Re- Design von Passwortdialogen inkl. Anzeige der aktuellen Passwortstärke
7. Verbesserte Zuordnung/ (explizites) Zurücksetzen von DPT's an Gruppenadressen
8. Anzeige von verlinkten GA's im Tool- Tipp bei Überfahren eines Kommunikationsobjektes

2. Was ist zu beachten?

- N/A

3. Gelöste Probleme

1. ETS App „Erweitertes Kopieren“, Kopieren in Topologie Root führt zu Fehler, das Problem wurde behoben
2. Fortschrittsanzeige bei Übertragen von Parametern und Flags zeigt bei längeren Operationen keinen Fortschritt an, das Problem ist behoben
3. ETS App „Split & Merge“, korrekte Übernahme der sendenden GA beim Zusammenführen von Projekten.
4. Einfügen von Geräten aus dem Katalog per Drag & Drop in Topologie Root (Bereichslinie) nun möglich
5. In bestimmten Fällen war es möglich, trotz Dialog im Vordergrund auch Änderungen an anderen Eigenschaften (Hintergrundfenster) durchzuführen, das Problem ist behoben
6. Geparkte Geräte werden aktuell beim Stromverbrauch mit einbezogen, obwohl diese gar nicht aktiv an einer Linie betrieben werden, das Problem ist behoben

4. Download

- Neue Installationen (Setup): Über [MyKNX](#).



- Existierende Installationen: Über das ETS Online Update.